

بسمه تعالی  
اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۰۲۹۳

شرکت: پتروشیمی آبادان

نماد: شپترو

کد صنعت: ۴۴۱۳۰۲

موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی آبادان به استحضار می‌رساند به استحضار می‌رساند که در ساعت ۵۸/۹ دقیقه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ نشت گاز vcm در یکی از پالیه‌های واحد تولید pvc قدیم (A ۷۰۰) مجتمع پتروشیمی آبادان باعث ایجاد حریق جزئی در بخشی از این واحد گردید که با عملکرد بموقع همکاران اداره آتش نشانی مجتمع پتروشیمی آبادان و پشتیبانی اکیپ های ارسالی پالایشگاه آبادان و عملکرد مناسب سیستم خودکار اطفاء حریق واحد و مدیریت مناسب تیم واکنش در شرایط اضطراری مجتمع در مدت زمان کمتر از ۵ دقیقه حریق مهار گردید . خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی و مصدوم حتی جزئی نداشته و آسیبی به خطوط تولید واحدهای دیگر مجتمع وارد نشده است و در حال حاضر روند تولید در تمام واحدها بجز واحد Ay۰۰ برقرار است . واحد تولید pvc قدیم بخشی از ظرفیت تولید محصول pvc مجتمع (۳۵ درصد ) را بعهده دارد . با توجه به استفاده از سیستم آب جهت اطفاء حریق ، واحدهای فنی ذیربط در حال پاکسازی و بررسی تجهیزات ابزار دقیق و الکتروموتور ها و پمپها و عملیات خشک کردن آنها و نیز بررسی دقیق علت حادثه می باشند . واحد فوق امروز آماده راه اندازی می باشد اما جهت کنترل و بررسی های دقیق علت حادثه ، کمیته ایمنی شرکت راه اندازی واحد را به بعد از اتمام عملیات خشک نمودن تمام تجهیزات و مشخص نمودن دقیق حادثه موکول نموده است که این عملیات احتمالاً تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت ، ضمناً ۷۰ درصد ظرفیت تولید محصول pvc در واحد ۷۰۰ جدید می باشد که این واحد با اقدامات صورت گرفته در دوسال گذشته از یکپهفته قبل با ظرفیت طراحی (۱۵۰ تن در روز ) مشغول تولید می باشد. لازم به ذکر است که کلیه خبرهایی که از طریق فضای مجازی و غیر رسمی اعلام شده است سندیت نداشته و گزارش حادثه بشرح بالا صحیح می باشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.